



Esclarecimento 08 ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 41/2025

Com base em questionamentos realizados ao presente processo licitatório, informamos a quem possa interessar o seguinte **ESCLARECIMENTO 08** ao Edital, considerando a resposta encaminhada pela empresa responsável pelo projeto.

Pergunta 01: Em relação à estrutura da cobertura, o memorial descritivo especifica que toda a estrutura da cobertura deve ser executada em madeira, enquanto o orçamento apresentado menciona estrutura metálica. Além disso, constatamos que nenhum dos projetos fornecidos apresenta detalhes construtivos da cobertura. Diante disso, solicitamos esclarecimentos sobre qual será, de fato, o material a ser utilizado na estrutura da cobertura, bem como a disponibilização dos projetos executivos com os respectivos detalhes construtivos.

RESPOSTA Pergunta 01: Para efeito de formalização da proposta, a especificação da estrutura do telhado deverá ser metálica. Em relação aos custos estimados da obra, estes não sofrerão alteração, visto que o valor já estava previsto no orçamento.

As informações necessárias encontram-se nos projetos e no memorial descritivo. Eventuais detalhes adicionais referentes à fabricação deverão ser fornecidos pela Contratada (ou fornecedor subcontratado) e submetidos à aprovação da fiscalização.

Jaraguá do Sul (SC), 21 de novembro de 2025.

Airton Roberto Jagiello
Agente de Contratação